



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9027.4.17.2026.PS
Rzeszów, 2026-08-28

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu Wólka Niedźwiedzka zaopatrującego mieszkańców miejscowości Wólka Niedźwiedzka oraz części miejscowości Górno – „Górno Dołęga”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje, że na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości wody do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu Wólka Niedźwiedzka, w związku z ponadnormatywną zawartością manganu.

Sprawozdanie z badań wody Nr SB/80092/06/2026 z 28 czerwca 2026 r. próbki wody pobranej 23 czerwca 2026 r. w punkcie poboru: kran toalety w Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Niedźwiedzkiej - wykazało wartość parametru mangan 64,6 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Sprawozdanie z badań wody Nr SB/97827/08/2026 z 4 sierpnia 2026 r. próbki wody pobranej 31 lipca 2026 r. w punkcie poboru: kran w łazience w Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Niedźwiedzkiej - wykazało wartość parametru mangan 62,6 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Sprawozdanie z badań wody Nr SB/108041/08/2026 z 27 sierpnia 2026 r. próbki wody pobranej 24 sierpnia 2026 r. w punkcie poboru: kran w łazience w Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Niedźwiedzkiej - wykazało wartość parametru mangan 111 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Ponadnormatywna zawartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne manganu może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie małych dzieci korzystając z wody wodociągowej powinni zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń
do celów spożywczych i gospodarczych.**

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

**Dominika Rylska-Malińska w zastępstwie za Jaromir Ślaczka
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie**

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
2026-08-28