

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
Wzór
Ogłoszenie zamówienia sektorowego

1. Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów do wykonania przebudowy kolektora głównego kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni w Sokołowie Młp..

2. Nr referencyjny zamówienia:

ZWIK/444/2019

3. Tryb udzielenia zamówienia według Regulaminu zamówień sektorowych¹:

Zamówienia udziela się zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Gminę Sokołów Małopolski na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. (Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 15.03.2019 r.)

1) procedura otwarta – przetarg nieograniczony

2) procedura zamknięta – przetarg ograniczony,

3) **procedura „z wolnej ręki”**.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Podanie parametrów określających wielkość zamówienia (lub poszczególnych zadań na które podzielono zamówienie):

Dostawa materiałów zgodnie z wykazem:

Specyfikacja dostawy: "Dostawa materiałów do wykonania przebudowy kolektora głównego kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni w Sokołowie Młp."					
Oznaczenie studzienki/rurociągu	Rzędna		Głębokość dna kanału w studzience	Średnica studzienki Fi w mm	Wycena (zł.)
	Teren	Dno kanału			OFERENTA
k3 – 1 szt. Funkcja przelotowa kanał fi 500 mm	205,57	203,14	2,43	1000-1200	
k4 – 1 szt. Funkcja przelotowa kanał fi 500 mm	206,68	203,38	3,3	1000-1200	
k5 – 1 szt. Funkcja przelotowa kanał fi 500 mm i włączenie boczne fi 200 mm	206,88	203,58	3,3	1000-1200	
k6 1 szt. Funkcja zlewca - włączenie boczne kanał fi 200mm i przelotowa kanał fi 500 mm	207,3	203,78	3,52	1200	
k7 – 1 szt. Funkcja zlewca – 2 włączenia kanał fi 315 mm i przelotowa kanał fi 500 mm	207,3	203,84	3,46	1200	

¹ Podkreśl właściwe

k8- rozprężna kanał wyjściowy Fi 400 mm i kanał rozprężny.	207,3	204,11	3,19	1200
Wyposażenie studzienek:				
Włazy żeliwne klasy B125 z drabinką , umożliwiające inspekcję z poziomu terenu . Studnia K8- rozprężna. Wszystkie studnie dociążone – betonem lub żelbetonem - płyta , uszczelnione. Studzienki nie będą elementami drogi. Studzienki kanalizacyjne o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8kN/m2 z tworzywa sztucznego o średnicy 1000- 1200 mm . Dopuszczone zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem do wykonywania systemów kanalizacji sanitarnej. K3,4,5 – dopuszcza się fi 1000 lub 1200 mm.				
Rurociągi (po zmontowaniu)	Fi /SN	500/SN10	mb	326
Łączniki kielichowe z uszczelkami	Fi /SN	500/ SN10	szt	4
Rurociągi (po zmontowaniu)	Fi /SN	400/ SN10	mb	6
Spadek rurociągów - ok 0,25 %				
Rurociąg: RURA PP-B z kielichem i uszczelką o podwójnej ścianie (karbowana na zewnątrz i lita w środku, Sztywność obwodowa PN-EN ISO 9969 : SN10) , średnica fi 400/500 mm spełniająca wymogi normy PN-EN 13476-3:2009 łączone na kielich. Dopuszczone zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem do wykonywania systemów kanalizacji sanitarnej. Rury o długości 3 m.				
Razem wycena netto				

W tym:: dostawa –transport na wskazany plac w Sokołowie Małopolskim, rozładunek, gwarancja na materiały – producenta, dokumentacja atestowa, aprobaty lub inna dopuszczająca do wykorzystania w budownictwie, certyfikat CE lub równoważny.

5. Kryteria wyboru ofert.

Najniższa cena – 100%.

6. Termin składania ofert:

14.06.2019

7. Adres strony internetowej z dostępem do ogłoszenia zamówienia i umowy zamówienia:

<https://zwik.sokolow-mlp.pl/>

8. Informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej lub innych (jeśli dotyczy) :

9. Informacja ogólna:

Oferty należy składać na adres :

W postaci: e-mailowa na adres: zwik@e-sokolow-mlp.pl i pisemnej w ZWIK w Sokołowie Młp ul. Łazienna 7 36-050 Sokołów Młp. pok. nr 3 w zaklejonej kopercie z napisami:
- Nie otwierać przed: 14.06.2019 r. godz. 9⁰⁰
- Oferta na zadanie- przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni w Sokołowie Młp

Treść oferty:

Należy w ofercie przytoczyć Nazwę zamówienia i napisać formułę:

Zgodnie ze specyfikacją dostawy ... oferuję realizację dostawy za całkowitą cenę : zł. netto, akceptuję postanowienia wzoru umowy.

Należy przekopiować do oferty tabelę: **Specyfikacja dostawy: "Dostawa materiałów do wykonania przebudowy kolektora głównego kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni w Sokołowie Młp."**

I wypełnić kwotami, kolumnę „wycena”.

Należy podać w kolumnie „Oznaczenie studzienki/rurociągu” nazwę katalogową , rodzaj i dane producenta elementu dostaw.

Braki formalne lub niedozwolona modyfikacja oferty mogą być przyczyną odrzucenia oferty.

Można składać tylko jedną ofertę, nie dopuszczalne będzie poprawianie oferty po jej złożeniu, jeśli zmieni to właściwości oferowanych elementów, lub cenę oferty.

Wzór umowy w załączeniu.

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Informacja o złożonych ofertach zostanie udostępniona po ich ustaleniu.

Zastrzega się, że Zamawiający może bez podawania przyczyny zrezygnować z udzielenia zamówienia na każdym etapie postępowania.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Sokołowie Małopolskim
ul. Łazienna 7
NIP: 517-039-20-88
REGON: 380616689

Dyrektor Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Sokołowie Małopolskim


mgr inż. Marek Pasierb